

Луговой а.о.
Актіні толтыру орны

ж.
Уақыты

1. Бақылау және қадағалау органының атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған актінің күні мен нөмірі ж. № 5

Тексеру жүргізуге уәкілетті адманың (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде) және оның лауазымы

КУЛПАМЫШОВ АБАЙ ТОРЕХАНУЛЫ - Аға инженер

4. Тексерілетін субъектінің, объектінің атауы (занды тұлғаның немесе оның филиалының және (немесе) өкілдігінің атауы, оған қатысты тексеру жүргізу тағайындалған жеке тұлғаның тегі, аты, әкесінің аты (ол болған кезде)), оның орналасқан жері, аумақтың учаскесі, жеке сәйкестендіру нөмірі/бизнес-сәйкестендіру нөмірі (ЖСН/БСН)

030840004889, "Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы / объектінің мекен-жайы:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп - лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ЖАМБЫЛ, ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ, Луговой, Тұрар Рысқұлов (КӨШЕСІ), 4А.

5. Тексеру өткізілетін күні 01.04.2024 - 01.04.2024

6. Қазақстан Республикасының заңнамаларын және басқада құқықтық нормативтік актілерді сақтамағаны үшін (Кәсіпкерлік Кодексінің 152-1-бабының 3-бөлігін ескере отырып) мынадай іс-шараларды орындауды ұйғарамын:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп - лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі


№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы)	Тәуекелділік дәрежесінің бағасы	Анықталған бұзушылықтарды жою бойынша нұсқаулар мен ұсынымдар, оларды жоюдың мерзімдері
1	П. 5 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарын және бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журнал арналсын.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
2	П. 6 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Мектеп ғимаратында өрт қауіпсіздігі шаралары туралы нұсқаулықтар "101" өртке қарсы қызмет пен

			"112" нөмірлері көрсетілген тақтайша ілінсін; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
3	П. 9 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі 7ас	Өртке қарсы сумен жабдықтау көздерін (өрт гидранттарын) орналастыру орындарын көрсеткіштерімен қамтамасыз етілсін.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
4	П. 10 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Электр энергиясы сөніп қалған жағдайда кезекші персонал электр шамдарымен қамтылсын.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
5	П. 24 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Мектеп аумағында түнгі уақытта өрт гидранттарының тез табу үшін сыртқы жарықтандыру орнатылсын.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
6	П. 29 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Өрт автоматика сигнализациясы қондырғылары жұмысқа жарамды болуы қажет.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
7	П. 37 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Баспалдақтың астында жанғыш материалдар сақталмасын.ұр.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
8	П. 38 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының шатыр асты ағаш конструкциялары оттан қорғау өңдеуімен (сіңіруінің) өңделсін; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
9	П. 59 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Эвакуация шығулары мен жолдарында өрт қауіпсіздік белгілері орнатылсын. ; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
10	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының оң жақ эвакуация жолындағы шығу есігі кілтке жабылмасын.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
11	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Мектеп ғимаратының эвакуация жолдарында "Шығу" жарықтандыратын өрт қауіпсіздігі белгісі жарамды күйде болуы қажет.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024

12	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	3 қабат дәлізінде және спорт зал бөлмесінде электр розеткалары бекітілсін; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
13	П. 81 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Электр сымдарының, кабельдер мен жерге тұйықтау құрылғыларының оқшаулағышының кедергісі сыналсын және тексерілсін.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
14	П. 82 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	3 қабаттағы информатика және 2 қабаттағы 2 кабинеттің электр резеткалары жанғыш негізде орнатылсын.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
15	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Өрескел	Сымдар мен кабельдердің талсымдарын жалғау, ұштау және тармақтау өртке қатысты қауіпті ауыспалы кедергілерді болдырмау үшін сығымдау, балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілсін.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
16	П. 109 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Өртке қарсы сумен жабдықтау жүйелері жабдықтары (өрт гидранттары) жұмысқа қабілетсіз және тексеру нәтижелерінің актісі мен хаттамалары болуы тиіс.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
17	П. 113 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Елеулі	Өрт сөндіру қалқандарының жиынтығы түгелденсін.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024
18	П. 121 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы	Болмашы	Өрт автоматикасы жүйелерімен және қондырғыларымен жабдықталған объектіде техникалық құжаттама болуы тиіс.; жоюдың мерзімі: 17.05.2024

7. Бақылау және қадағалау субъектісінің уәкілетті тұлғасының (занды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның), сондай-ақ, тексеру барысында қатысқан тұлғалардың ұйғарыммен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

8. Нұсқаманы енгізді (тексеру жүргізген лауазымды адамның тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), қолы)

 А. К. Уралбайев

9. Нұсқаманы алдым (заңды тұлғаның басшысы, немесе уәкілетті тұлғасының, жеке тұлғаның) тегі, аты, әкесінің аты (бар болған кезде), оның қолы)

« 01 » 04 2024 г.