

Луговой а.о.
Актіні толтыру орны

18.02.2022 ж.
Уақыты

1. Мемлекеттік бақылау және қадағалау органның атауы "Қазақстан Республикасы Төтенше жағдайлар министрлігі Жамбыл облысының төтенше жағдайлар департаменті Тұрар Рысқұлов ауданының төтенше жағдайлар бөлімі" республикалық мемлекеттік мекемесі

2. Тексеру жүргізуге негіз болған тексеру тағайындау туралы актінің номері мен датасы ж. № 7

3. Тексеру жүргізген адамның (адамдардың) тегі, аты, әкесінің аты (егер ол жеке басын куәландыратын құжатта көрсетілсе) және лауазымы

КАДЫРХАНОВ НУРБОЛАТ МАРАТУЛЫ - бастық

КУЛПАМЫШОВ АБАЙ ТОРЕХАНУЛЫ - Аға инженер

ЕРЖЕТОВ РАХАТ АСҚАРҰЛЫ - Аға инженер

4. Тексеру жүргізу кезінде қатысқан тексеру субъектісінің атауы, жеке және заңды тұлғаның уәкілетті адамының тегі, аты, әкесінің аты (ол болғанда) және оның лауазымы)

"Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп-лицейі" коммуналдық мемлекеттік мекемесі.

Тексерілетін объектінің атауы/ объектінің мекен-жайы:

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп - лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі, ЖАМБЫЛ, ТҰРАР РЫСҚҰЛОВ, Луговой, Тұрар Рысқұлов (КӨШЕСІ), 4А.

5. Тексеріс жүргізу мерзімі 18.02.2022 - 18.02.2022


6. Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі (қысқа фабула) Бұзушылықтар анықталды

Жамбыл облысы әкімдігінің білім басқармасы Т.Рысқұлов ауданының білім бөлімінің «Тұрар Рысқұлов атындағы мектеп - лицейі» коммуналдық мемлекеттік мекемесі


№	Анықталған бұзушылықтар тізімі (Тексеру нәтижелері бойынша мәліметтер, оның ішінде анықталған бұзушылықтар олардың мінездемесі)	Бұзушылықтар анықталған тексеру парағының талатары мен тармақтарының атауы
1	өртке қарсы қорғау жүйелерінің техникалық құралдарын және бастапқы өрт сөндіру құралдарының болуына және жағдайына жүргізілген тексерулерді есепке алатын арнайы журнал арналмаған;	П. 5 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
2	өрт автоматика сигнализациясы қондырғылары жұмысқа жарамды күйде емес;	П. 28 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
3	Шатырасты ағаш құрылымдары арнайы отқа төзімді қоспасымен өңделмеген;	П. 36 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

4	Мектеп ғимаратының оң жақ эвакуациялық шығу есігі кілтке жабылған;	П. 61 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
5	эвакуациялау жолдарында «Шығу» деген көлемдік өрт қауіпсіздігі белгілері жарамсыз күйде және индикациясы қосылмаған;	П. 62 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
6	2 қабат эвакуациялық жолың киім ілетін полкамен жауып қойған;	П. 63 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
7	Электр жылытқыштарын қолдану жобада қарастырылмаған және электр қыздырғыш аспаптарын қолданылған (тәрбие ісі жөніндегі орынбасырының кабинетінде);	П. 75 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
8	Химия, ағылшын, қабылдау бөлмелерінде розетка ағаш материалға орнатылған;	П. 83 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
9	сымдар мен кәбілдердің талсымдарын жалғау үшін балқытып біріктіру немесе арнайы қысқыштар көмегімен жүргізілмеген;	П. 84 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы
10	Қызмет көрсетуші персонал үшін нұсқаулық өрт автоматикасы жүйесі мен қондырғыларының жұмысы кезекші персоналға арналған нұсқаулық ілінбеген;	П. 129 Санатына, мақсатына және қызмет түріне қарамастан, объектіге қатысты өрт қауіпсіздігі саласындағы мемлекеттік бақылау аясындағы тексеру парағы

7. Тексеру жүргізген лауазымды тұлғаның (тұлғалардың) қолы

 А. Курпалышов

8. Тексеру субъектісінің уәкілетті тұлғасының, сондай-ақ, тексеру барысында қатысты тұлғалардың актімен танысуы немесе танысудан бас тарту туралы мәліметтері, қолдары немесе қол қойудан бас тарту

 Зайнур Абдал Токмолдин

9. Тексеру нәтижесі бойынша ескертулер және (немесе) наразылықтар

жоқ.

Қосымша « — » парақта

« 18 » 02 2022 ж.

Ескерту: Қазақстан Республикасы Кәсіпкерлік Кодексінің 152-бабының 2-бөлігіне сәйкес тексеру нәтижесінде анықталған бұзушылықтар бойынша қосымша уақыт және (немесе) қаржы шығындары қажет болған жағдайда, Сіз үш жұмыс күнінен кешіктірмей бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту туралы арыз беруге құқылысыз. Арызда бұзушылықтарды жою бойынша қабылданатын шаралар мен бұзушылықтарды жою мерзімін созудың объективті себептерін көрсету қажет. Тексеру жүргізген мемлекеттік орган үш жұмыс күнінен кешіктірмей арызда көрсетілген мән-жайларды ескере отырып бұзушылықтарды жою мерзімін ұзарту немесе ұзартудан бас тарту туралы дәйекті шешім қабылдайды.